

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
76-230 Potęgowo, ul. Głuszyńska 10
tel. /fax 59 811 50 73
BS USTKA 85 9315 0004 0010 8243 2000 0010
Ident: 770729868 NIP 841 10 03 636

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słupsku**

L.dz...5184.../18

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie informuje, że po otrzymaniu telefonicznego powiadomienia o stwierdzeniu Enterokoków w próbce wody pobranej z wodociągu w Rębowie podjęto następujące działania naprawcze:

- wykonano natychmiast intensywne płukanie sieci wodociągowej i hydroforów,
- zlecono dezynfekcję ujęcia wody i sieci wodociągowej Zakładowi DDD Tomasz Groński w Słupsku (zostanie przeprowadzona 8 grudnia br.),
- zlecono pobór próbek wody do badań po dezynfekcji Laboratorium PSSE w Słupsku (zostaną pobrane 10 grudnia br.),
- powiadomiono mieszkańców miejscowości w sposób zwyczajowo przyjęty, że nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu w związku z dezynfekcją, że woda nie nadaje się do spożycia z podaniem przyczyny oraz wskazano lokalizację najbliższych punktów poboru wody zdatnej do spożycia,
- uzgodniono z sołtysem Rębowa terminy i miejsca dystrybucji wody butelkowanej zdatnej do spożycia dostarczanej przez pracowników zakładu oraz wody do innych celów,
- powiadomiono wójta gminy.

WK

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA

mgr inż. Wojciech Kostuchowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a